

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին Данные о заказчике, процедуре (коде), приобретении товаров, работ, услугах, проведении заседания	
Պարվիրապրու / Заказчик	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գրկնվելու վայրը / Адрес	ՀՀ Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	«ՀԱԷԿ-ԷԱԾԱՊՁԲ-69/26» / НАЕК-EACHAPDzB-69/26
Ձեռք բերվող ապրանքի անվանումը / Наименование приобретаемого товара	«Էլեկտրասալիկ և օդորակիչներ» «Электроплита и кондиционеры»
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время поведения заседания	04.06.2026թ./շ.ժ/չ. 15:30
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Պարզաբանում տրամադրելու և հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին О предоставлении разъяснения и внесении изменений в приглашение

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի մասին /Данные о членах комиссии, участвующих в заседании/		
Հանձնաժողովի նախագահ / Председатель комиссии	Ա. Խաչատրյան / А. Хачатрян	ՔԱ պետ / Начальник ХЦ
Հանձնաժողովի անդամներ / Члены комиссии	Ա. Ավետիսյան / С. Аветисян	ՎՏԲ պետ / Н АХО /
	Մ. Սահակյան / М. Саакян	ԿՎԱ պետի տեղակալ / ЗН ЦЦР
	Ա. Մովսեսյան / А. Мовсеян	ԷԱ առաջադարձ ճարտարագետ / ВИ ЭЦ
	Ա. Մելքոնյան / А. Мелконян	ԳԲ առաջադարձ մասնագետ / Ведущий Специалист ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Ա. Դավթյան / А. Давтян	ԳԸԲ 1-ին կարգի մասնագետ / Специалист 1-ой категории ОЗП
Լրացուցիչ տեղեկություններ / Дополнительная информация	Հանձնաժողովի նախագահ Ա. Խաչատրյանը նիստին ներկա չէ: Համաձայն ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 26-րդ կետի 1-ին ենթակետի՝ Հանձնաժողովի նիստին նախագահի մասնակցության անհնարինության դեպքում նիստը նախագահում է ըստ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված առաջնահերթության նախագահի թեկնածուից հետո նշված՝ նիստին ներկա հաջորդող թեկնածուն: Председатель комиссии А. Хачатрян не присутствует на заседании. Согласно 1-му подпункту 26-го пункта Решения правительства РА 526-Н, в случае невозможности участия председателя в заседании председательствует присутствующий на заседании кандидат, указанный после кандидата в председателю в соответствии с приоритетом включения в состав комиссии.	

3. Տվյալներ գնման անհրաժեշտության, գնման ձևի ընտրության հիմնավորման վերաբերյալ /Данные о необходимости закупки, обосновании выбора вида закупки/	
Գնման անհրաժեշտությունը և գնման ձևի ընտրության հիմնավորումը / Обоснование необходимости закупки и выбора вида закупки/	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 18-րդ հոդվածի 3-րդ մասով, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի թիվ 534-Ն որոշմամբ, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի 2026 թվականի գնումների պլանի 7-րդ բաժնի 7.15.1, 7.15.3÷7.15.8 կետեր Пункт 3 статьи 18 Закона РА «О закупках» и утвержденный список приложением №2 к решению Правительства РА N-534 от 18.05.2017г., 2026г. 7-й отдел плана закупок ЗАО «ААЭК» пункты 7.15.1, 7.15.3÷7.15.8

4. Հրավերում կատարված փոփոխություններ, հարցումներ և պարզաբանումներ / Внесенные в приглашение изменения, запросы и разъяснения	
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և պարզաբանումներ / Полученные запросы и разъяснения	Մասնակցի կողմից Հունիսի 02-ին ստացվել է հարցում. Հարցադրում 1- Խնդրում ենք պարզաբանել՝ օդորակիչների մատակարարման շրջանակում պահանջվում է նաև դրանց տեղադրումը (մոնտաժումը), թե գնման առարկան ներառում է միայն սարքավորումների մատակարարումը: 02 июня от участника поступил запрос: Вопрос 1- Просим уточнить, требуется ли также монтаж (установка) кондиционеров в рамках их поставки, или же предмет закупки включает в себя только поставку самого оборудования?

Հարցադրում 2- 2-6-րդ չափաբաժինների ամբողջ քանակի համար, թե ինչ բարդության աստիճանի տեղադրում է պահանջվելու՝ շենքի հարկը, պատերի տեսակը և հաստությունը, օդորակիչի արտաքին և ներքին բլոկների միջև հեռավորությունը: Խնդրում ենք նշել բարձրահարկ տեղադրում անհրաժեշտ լինելու դեպքում ավտոամբարձիչի ծառայությունը ում կողմից և ինչպես պիտի մատուցվի:

Ի պատասխան.

- Հարկը առավելագույնը՝ 4-րդ՝ 12 մ բարձրությամբ,
- Պատերը՝ բեթոնային պանելային՝ առավելագույնը 40 սմ հաստության
- Օդորակիչների արտաքին և ներքին բլոկների միջև հեռավորությունը մոտավորապես՝ 5մ
- Ավտոամբարձիչը կտրամադրվի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից:

Для всего объема работ по лотам со 2-го по 6-й необходимо предоставить информацию о степени сложности монтажа, включая следующие параметры:этажность здания (этаж установки),тип и толщина стен,расстояние между внутренним и внешним блоками кондиционера. Также просим уточнить: в случае необходимости проведения высотных работ, за чей счет и в каком порядке будут предоставляться услуги автовышки?

В ответ на запрос:

- Этаж: максимум 4-й, высотой 12 м
- Стены: бетонные панельные, толщиной максимум 40 см
- Расстояние между внешними и внутренними блоками кондиционеров: примерно 5 м
- Автовышка (автогидроподъемник): будет предоставлена со стороны ЗАО «ААЭК».

Պատասխան 1- Հայտնում ենք, որ հետաքրքրող հարցի պատասխանը սահմանված է հրավերի կից ֆայլի տեխնիկական բնութագրի «Լրացուցիչ պայմաններ»-ի 3-րդ կետում: Մասնավորապես. "2-6/բ Ապրանքի տեղադրման աշխատանքները՝ կատարվելու են մատակարարի կողմից: Տեղադրման համար անհրաժեշտ բոլոր շինարարական նյութերը ձեռք է բերելու մատակարարը: Աշխատանքի կատարման հասցեն՝ Արմավիրի մարզ ք. Մեծամոր «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ: Կատարողը պետք է պայմանագիրը կնքելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում Պատվիրատուին ներկայացնել ՀՀ կառավարության թիվ 744-Ն առ 09.06.2005թ. ընդունած որոշման հիման վրա արժանային էներգիայի անվտանգության տեսակետից կարևոր օբյեկտներում աշխատանքներ իրականացնող անձանց հուսալիության սրուգման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը: Կատարողի կողմից վերընշված փաստաթղթերի ներկայացման համար սահմանված ժամկետների խախտման դեպքում Պատվիրատուն չի երաշխավորում 50 օրում անցագրերի տրամադրումը:

Сообщаем, что ответ на интересующий вопрос установлен в пункте 3 «Дополнительных условий» технического описания, прикрепленного к приглашению. В частности:

"2-6 лоты: Работы по установке Товара будут выполнены Поставщиком. Все строительные материалы, необходимые для установки, приобретаются Поставщиком. Адрес выполнения работ: Армавирская область, г. Мецамор, ЗАО «ААЭК». Исполнитель обязан в течение 5 рабочих дней после заключения договора представить Заказчику документы, необходимые для проверки надежности лиц, выполняющих работы на объектах, важных с точки зрения безопасности атомной энергии, на основании Постановления Правительства Республики Армения № 744-Н от 09.06.2005 г. В случае нарушения Исполнителем установленных сроков представления вышеуказанных документов, Заказчик не гарантирует предоставление пропусков в течение 50 дней"

Պատասխան 2

Ի պատասխան.

- Հարկը առավելագույնը՝ 4-րդ՝ 12 մ բարձրությամբ,
- Պատերը՝ բեթոնային պանելային՝ առավելագույնը 40 սմ հաստության
- Օդորակիչների արտաքին և ներքին բլոկների միջև հեռավորությունը մոտավորապես՝ 5մ
- Ավտոամբարձիչը կտրամադրվի «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի կողմից:

Для всего объема работ по лотам со 2-го по 6-й необходимо предоставить информацию о степени сложности монтажа, включая следующие

Գնման վերաբերյալ ստացված
պարզաբանումներ/
Полученные разъяснения

	<p>параметры:этажность здания (этаж установки),тип и толщина стен,расстояние между внутренним и внешним блоками кондиционера. Также просим уточнить: в случае необходимости проведения высотных работ, за чей счет и в каком порядке будут предоставляться услуги автовышки?</p> <p>В ответ на запрос:</p> <ul style="list-style-type: none"> •Этаж: максимум 4-й, высотой 12 м •Стены: бетонные панельные, толщиной максимум 40 см •Расстояние между внешними и внутренними блоками кондиционеров: примерно 5 м • Автовышка (автогидроподъемник): будет предоставлена со стороны ЗАО «ААЭК».
<p>Ընդունվեց որոշում՝ Կողմ - 4, դեմ - 0 :/ Принято решение: За - 4, против - 0:</p>	

<p>Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին Сведения о месте, дне и времени следующего заседания комиссии</p>	
<p>Նիստի անցկացման նպատակը Цель проведения заседания</p>	<p>Արդյունքների ամփոփում, հայտերի գնահատում Подведение итогов, оценка заявок</p>
<p>Նիստի անցկացման օրը և ժամը День и час проведения заседания</p>	<p>Հայտերի բացման օրվան հաջորդող 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում: В течение 15 рабочих дней, следующих за днем вскрытия заявок.</p>
<p>Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը Место проведения следующего заседания комиссии</p>	<p>ք.Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական մասնաշենք / г. Мецамор, ЗАО «ААЭК», административный корпус</p>
<p>Ընդունվեց որոշում՝ Կողմ -4, դեմ -0/ Принято решение: за -4, против - 0</p>	

Հանձնաժողովի նախագահ՝
 Председатель комиссии

Ս. Ավերիսյան / С. Аветисян

Մ. Սահակյան / М. Саакян

Ա. Մովսեսյան / А. Мовсеян

Ա. Մելքոնյան / А. Мелконян

Համակարգող-քարտուղար՝
 Координирующий секретарь

Ա. Դավթյան / А. Давтян