

Մ հոր 1:500
ուղղ 1:1000

Հողի մակերևույթի նիշեր	2041.49	2016.79	2000.12	1977.77	1959.36		1939.03	1924.42	1910.48	1897.98	1887.16	1874.87		1864.48	1852.22	1843.39	1832.87	1827.00		1830.99	1825.16	1822.14	1817.71	1809.82	1792.27	1781.20
Պիեզոմետրական ճնշման գծի նիշեր	2039.70					2039.20							1951.04													1866.42
Ազատ ճնշում	-					-							-													85.22
Ստատիկ ճնշում	-					88.32							84.42													85.76
Հիդրավլիկական էլեմենտներ	Պոլիէթիլենային խողովակ ՊՍՏ 18599-91 Q=0.15լ/վ, d=50մմ, V=0.1մ/վ, 1000i=0.45մ/կմ, L=440մ, Δh=0.24մ					Պոլիէթիլենային խողովակ ՊՍՏ 18599-91 Q=0.15լ/վ, d=50մմ, V=0.1մ/վ, 1000i=0.45մ/կմ, L=622մ, Δh=0.34մ							Պոլիէթիլենային խողովակ ՊՍՏ 18599-91 Q=0.15լ/վ, d=50մմ, V=0.1մ/վ, 1000i=0.45մ/կմ, L=998մ, Δh=0.54մ													
Հեռավորություններ	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100		100	100	100	54	65		81	100	100	100	100	60	
Պիկետներ	0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10		11	12	13	14		15		16	17	18	19	20	20+60

Պայմանական նշաններ

- — — Ստատիկ ճնշման գիծ
- ―― Պիեզոմետրիկ ճնշման գիծ
- ―― Հողի գիծ

Ծանոթություն

1. Հիդրավլիկական հաշվարկում ներկայացված են ջրատարի նշակետային երկարությունները:
2. Սույն գծագիրը նայել N 10-12 գծագրերի հետ համատեղ:

		Պատվիրատու - Գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամ, ՀՀ ՖՆ ԱՖԾԿԿ ՊՀ	Պայմանագիր - № CARMAC2-CP-CS-18-04(Design)
		ՀՀ 7 մարզերի 26 համայնքի/համայնքի բնակավայրի արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգերի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմմում և փորձաքննության իրականացում	
Ն. Գ. Ճ.	Ա. Մանուչարյան	ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Բջնի բնակավայրի 1745.44 հա արոտավայրերում ջրարբիացման համակարգի կառուցում	
Նախագծ.	Ռ. Խաչատրյան		
Ստուգեց	Վ. Շահբազյան		
		Խմոցին մոտեցնող ջրատարի հիդրավլիկական կրճատ հաշվարկի կտրվածք ՆԿ 0+00 - ՆԿ 20+60	Փուլ: Ա. Ն. Թերթ: 9 Թերթեր: 36

ՋԻՆՋ
Ինժեներական խորհրդատվություն