

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2020 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը «ՀԱ-ԳՀԾՁԲ-20/4»

«Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի կարիքների համար «ՀԱԷԿ-ի 2-րդ էներգաբլոկի ռեակտորի կանգառի վիճակի Վթարային Շահագործման Ընթացակարգերի անալիտիկ հիմնավորման հաշվարկների իրականացում» ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՀԱ-ԳՀԾՁԲ-20/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2020թ. հունիսի 30-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 2020թ. հուլիսի 1-ին տրամադրված պարզաբանումները՝

- | | |
|----------------|---|
| Հարցադրում N1 | Указанные расчетные коды в приведенных версиях (RELAP5 mod3.3 patch5 и COCOSYS v2.4v5) предоставляются Заказчиком Исполнителю на время выполнения работы или Исполнитель должен иметь коды в собственности? |
| Պարզաբանում N1 | Указанные расчетные коды (RELAP5 mod3.3 patch5 и COCOSYS v2.4v5) не предоставляются Заказчиком; Исполнитель должен их иметь с правом использования в подобных проектах. |
| Հարցադրում N2 | В случае обоснованной необходимости и согласования с Заказчиком возможно ли использование других альтернативных расчетных кодов? Например, код ATHLET 3.1A, который также как и COCOSYS v2.4v5 включен в пакет кодов AC ² v1.0. |
| Պարզաբանում N2 | Использование других альтернативных кодов не приемлемо в связи с тем, что данные работы нацелены на доработку имеющейся документации Аналитического Обоснования АЭП ААЭС, и неприемлемо часть расчетов выполнить одними кодами, а часть другими. |
| Հարցադրում N3 | Расчетные модели кодов RELAP5 mod3.3 patch5 и COCOSYS v2.4v5 предоставляются Заказчиком Исполнителю или Исполнитель обязан разработать модели «с нуля»? |
| Պարզաբանում N3 | Расчетные модели кодов RELAP5 mod3.3 patch5 и COCOSYS v2.4v5 не предоставляются Заказчиком; Предполагается, что будет использоваться модель, которая использовалась на первом этапе проекта (собственность организаций, участвовавших в первом этапе проекта). |
| Հարցադրում N4 | Будет ли приемлемым считаться опыт Участника процедуры аналитического обоснования Аварийных Эксплуатационных Процедур, а также опыт разработки и использования моделей на основе указанных расчетных кодов для ВВЭР-440 в других странах или обязательно иметь опыт для ААЭС? |
| Պարզաբանում N4 | Исполнитель должен иметь опыт работ по Аналитическому Обоснованию АЭП для ААЭС (с упомянутыми кодами), т.е. должен быть хорошо знаком с АЭП ААЭС (с их концепцией), на доработку Аналитического Обоснования которых нацелены данные работы. |
| Հարցադրում N5 | Достаточно ли будет наличие опыта выполнения аналогичных работ только у персонала Участника закупки или необходимо наличие опыта выполнения аналогичных договоров у компании в целом? |

- Պարզաբանում N5 Наличие опыта у персонала Участника может считаться достаточным если будет показано, что Участник имеет достаточное количество персонала с требуемым опытом, который в определенные в тендерной документации сроки может обеспечить выполнение работ.
- Հարցադրում N6 В каком из документов в составе заявки Участник процедуры закупки должен указать опыт аналитического обоснования Аварийных Эксплуатационных Процедур, а также опыт разработки и использования моделей на основе указанных расчетных кодов?
- Պարզաբանում N6 В заявке Участника нет документа для указания опыта.

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել «ՀԱ-ԳՀԾՁԲ-20/4» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Սպարտակ Մկրտումյանին:

Հեռախոս՝ (+374 10) 73 48 43:

Էլեկտրոնային փոստ՝ Armatom@web.am:

Պատվիրատու՝ <<Ատոմային էլեկտրակայանների շահագործման հայկական գիտահետազոտական ինստիտուտ>> ՓԲԸ