

**Объявление
о разьяснении приглашения**

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии
№ 2 от 22.07.2022 года и публикуется
в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"
Код процедуры **НАЕК-ЕААРDzB-124/22**

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **НАЕК-ЕААРDzB-124/22** организованной с целью приобретения герметичных клапанов, ниже представляет запросы, полученные **22.07.2022г** и предоставленные **22.07.2022г** по ним разьяснения относительно приглашения по тому же коду:

Запрос № 1

Уважаемый коллега, в технической характеристике в качестве требования представлено: "температура рабочей среды – до 100оС,". Хотим сообщить, что температура рабочей среды требуемых герметичных клапанов ограничена техническими характеристиками электродвигателей. Допустимая максимальная рабочая температура для электроприводов составляет +60оС. Следовательно, клапаны, которые по техническим характеристикам требуются с электроприводом, не могут удовлетворить требования работы в среде 100оС. Пожалуйста, пересмотрите ваши требования.

Разьяснение № 1

В технической характеристике указана температура рабочей среды (температура рабочая среда, т.е. среды подпольного строительства) и это условие не относится к температуре окружающей среды электрического привода; Герметичные клапаны будут установлены вне оболочки. В этом случае температура работы электропривода составляет +60оС и не противоречит условиям, указанным в технической характеристике

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору Марине Акобян Оценочной комиссии закупочной процедуры под кодом **НАЕК-ЕААРDzB-124/22**,

Телефон: +374 10 20 04 91

Электронная почта: Marine.Hakobyan@anpp.am

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом **НАЕК-ЕААРDzB-124/22**