

**ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**հրավերի պարզաբանման մասին**

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի  
2021 թվականի մարտի 3-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է  
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը **ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/21**

<<ՀԱԷԿ>> ՓԲԸ կարիքների համար մալուխների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 01.03.2021թ. ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 03.03.2021 թ. տրամադրված պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1

Կխնդրեմ պարզաբանել նշված մալուխները ABBԴԻԴ(1կՎ) 4x70մմ2, ABBԴԻԴ(1կՎ) 4x95մմ2 , ABBԴԻԴ(1կՎ) 4x120մմ2 , ABBԴԻԴ(1կՎ) 4x150մմ2 ձեզ հարկավոր են բազմաջիղ թե միաջիղ տարբերակով:

Պարզաբանում N 1

ABBԴԻԴ(1կՎ) 4x70մմ2, ABBԴԻԴ(1կՎ) 4x95մմ2 , ABBԴԻԴ(1կՎ) 4x120մմ2 , ABBԴԻԴ(1կՎ) 4x150մմ2 տիպի մալուխները հարկավոր են միաջիղ տարբերակով:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/21 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար՝ Մ.Հակոբյանին:

Հեռախոս՝ +374 10 20 04 91

Էլեկտրոնային փոստ՝ [Marine.hakobyan@anpp.am](mailto:Marine.hakobyan@anpp.am)

ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-30/21 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը