

## ОБЪЯВЛЕНИЕ

### о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии  
№ 2 от 10 апреля 2020 года  
и публикуется  
в соответствии со статьей 29 Закона Республики Армения "О закупках"

Код процедуры DD-GHAPDzB-20/17

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом DD-GHAPDzB-20/17, организованной с целью приобретения прожекторов для нужд Судебного департамента, ниже представляет информацию о запросах относительно приглашения по тому же коду, полученных 08 и 09 апреля 2020 года:

Запрос 1:

<В 1-ом лоте можно заменить размеры прожекторов следующим -217x165x36? >

Разъяснение 1:

Если отмеченные вами размеры представлены в «мм», то приемлемо.

Запрос 2:

<Прошу пояснить

1. сколько сантиметров, миллиметров или сколько процента отклонения от отмеченных размеров приемлемо.

2. какая из отмеченных размеров длина, какая ширина и какая толщина (глубина)

3. цветовая температура отмечена 3500-5000К, приемлем ли К более 5000, и/или до какого Кельвина приемлемо.

Спасибо>:

Разъяснение 2:

1. Любое отклонение, которое меньше размеров, установленных приглашением процедуры закупки под кодом «DD-GHAPDzB-20/17» /далее- приглашение/ приемлемо (см, мм, %), а в случае больших размеров отклонение не приемлемо.
2. Соответственно- длина-ширина-глубина (350x300x150мм).
3. Цветовая температура должна быть в интервале 3500-5000К.

Запрос 3:

<Можем предоставить 70 вт, 5600 люмен, 6000 К, размеры- 220x191x28мм? >.

Разъяснение 3:

Необходимо представить товар, который всеми параметрами будет соответствовать технической характеристике закупаемого товара, установленного приглашением.

*Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Мариам Айрапетян под кодом DD-GHAPDzB-19/17.*

Телефон: 010-511-783

Электронная почта: ddgnumner@mail.ru

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом DD-GHAPDzB-20/17.