



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1 - Սանհանգույցը բաղկացած է երկու բաժիններից՝ աղյուների և աղշիկների, որտեղ տեղակայված տանիտարական սարքավորումները՝ գուգարանակիները՝ 6 տատ, միգաման /3 հատ/ և լվացարան /6 հատ/, հետագա շահագործման համար պիտանի չեն:
- 2 - Պատերը երեսապատված են հաղձապակերով /h- 1.8 մ/, որը քաքայված է և հարկավոր է փոխել:
- 3 - Հատակները երեսապատված են լեցեալերով, քաքայված են և ենթակա է փոխարինման նորերով:
- 4 - Զուգարանակիները իրարից բաժանված են միջնապատերով՝ 100մմ հաստությամբ, h-1.8մ բարձրությամբ: Ապիական գուգարանակիների տեղադրման համար հարկավոր է միջնապատերը քանդել:
- 5 - Դռներն ու պատահանները փայտա են, հետագա շահագործման համար պիտանի չեն:
- 6 - Կոյուղին և ջրագծերը քաքայված են և վերականգնման պիտանի չեն: Անհրաժեշտ է կառուցել նոր կոյուղի և ջրագծեր:

Ծանոթություն - Հատակափորմ ընդփյակ հատվածներում
տրոգվան աշխատանքներ չեն նախատեսում:

Տնօրեն	Գ. Եղիազարյան		Արարատի մ. Ն. Դպիս համալիրի Լ. Ազգայրոսի անվ. միջնորդի շենքի մասնակի տանհանգույցի, տրոգում	Փուլ	Թերթ	Թերթ
Հանրադրալուն	Վ. Ստոյան	մկն	Դատվրատու՝ 22 Արարատի մ. Դպիս Լ. Ազգայրոսի անվ. միջ. դպ. «ՊՈՍԿ»	Ա.Լ.	2	13
Ծաղրալուրս			Հատակալի՝ չափադրություն	<< Հերմես >> ՄԴԸ		