



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- 1 - Սանհանգույցը բաղկացած է երկու բաժիններից՝ աղյուների և աղշիկների, որտեղ տեղակայված տանիտարական սարքավորումները՝ գուգարանակիրները՝ 6 տատ, միզաման /3 հատ/ և լվացարան /6 հատ/, հետագա շահագործման համար պիտանի չեն:
- 2 - Պատերը երեսապատված են հաղձապակերով /h- 1.8 մ/, որը քաքայված է և հարկավոր է փոխել:
- 3 - Հատակները երեսապատված են լեցեալերով, քաքայված են և ենթակա է փոխարինման նորերով:
- 4 - Զուգարանակիրները իրարից բաժանված են միջնապատերով՝ 100մմ հաստությամբ, h-1.8մ բարձրությամբ: Ապիական գուգարանակիրների տեղադրման համար հարկավոր է միջնապատերը քանդել:
- 5 - Դռներն ու պատահանները փայտա են, հետագա շահագործման համար պիտանի չեն:
- 6 - Կոյուղին և ջրագծերը քաքայված են և վերականգնման պիտանի չեն: Անհրաժեշտ է կառուցել նոր կոյուղի և ջրագծեր:

Ծանոթություն - Հատակափորմ ընդփյակ հատվածներում
տրոգվան աշխատանքներ չեն նախատեսում:

Տնօրեն	Գ.Եղիազարյան		Արարատի մ. Ն. Դպիս համայնքի Լ. Ազգայրոսի անվ. միջնակարգ դպրոցի շենքի մասնակի սանհանգույցի, տրոգում	Փուլ	Թերթ	Թերթ
Հանրադրալուն	Վ. Ստոյան	մկն	Պատվիրատու՝ ԴՀԿԻՍ Արարատի մ. Ն. Դպիսի Լ. Ազգայրոսի անվ. միջնակարգ դպրոցի	Ա.Լ.	2	13
Ծաղրալարալուն			Հատակալի՝ չափազարոթյուն	<< Հերմես >> ՄԴԼ		