

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2022 թվականի հունիսի 24-ի թիվ 1-1 որոշմամբ և հրապարակվում է
“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կարիքների համար Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի շենքի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև (գնահատող հանձնաժողովի արձանագրությունը կցվում է) ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3 2022 թվականի հունիսի 24-ին ստացված հարցադրումները և դրանց վերաբերյալ 2022 թվականի հունիսի 24-ին տրամադրված պարզաբանումները:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Նարինե Նիկոլայանին:

Հեռախոս՝ 011 821 621:

Էլեկտրոնային փոստ՝ tender4@minurban.am:

ՀՀՔԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը

Արձանագրություն N 1-1

ՀՀԲԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3 ծածկագրով Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի շենքի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք.Երևան

24.06.2022թ.
Ժամը 17:00

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Անդամներ՝

Ա. Միրզոյան
Դ. Շատվերյան
Աշ. Գրիգորյան
Հ. Գինովյան
Ն. Նիկողայան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝
Բացակայում էր գնահատող հանձնաժողովի անդամ՝ Ռ. Եղիազարյան

1. Գնման ընթացակարգի շրջանակներում ներկայացված հարցադրումների և պարզաբանումների մասին

(Ա. Միրզոյան)

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի կողմից Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի շենքի վերակառուցման աշխատանքների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի վերաբերյալ 2022 թվականի հունիսի 24-ին ստացվել են հետևյալ հարցադրումները, որոնց վերաբերյալ գնահատող հանձնաժողովը տրամադրել է հետևյալ պարզաբանումները՝

Հարցադրում N 1

Վինիլային ծածկույթի տեսակը՝ հոմոգեն, հետերոգեն, սալիկավոր թե փաթեթային:

Պարզաբանում N 1

Նախատեսված է հետերոգեն ՊՎԲ ծածկույթ: Սալիկավոր և փաթեթային տարբերակների միջև ընտրությունը կիրականացվի շինարարության ընթացքում:

Հարցադրում N 2

Վինիլային ծածկույթի պաշտպանվածության դասը:

Պարզաբանում N 2

Հաշվի առնելով օբյեկտի ֆունկցիոնալ նշանակությունը՝ անհրաժեշտ է նախատեսել բարձր բաշտպանվածության դասի ծածկույթ՝ նվազահոյնը <P> դասի:

Հարցադրում N 3

Վինիլային ծածկույթի պաշտպանիչ շերտի հաստությունը:

Հարցադրում N 3

Նվազագույնը՝ 0,7 մմ հաստության:

Հարցադրում N 4

Վինիլային ծածկույթի պաշտպանիչ հենքի տեսակը:

Պարզաբանում N 4

Արտադրողի առաջարկությամբ:

Հարցադրում N 5

Կավրոլինե ծածկույթի տեսակը՝ սալիկներով թե փաթույթով:

Պարզաբանում N 5

Նախատեսված է կավրոլինե հատակ 6-8մմ: Սալիկավոր և փաթեթային տարբերակների միջև ընտրությունը կիրականացվի շինարարության ընթացքում:

Հարցադրում N 6

Սալիկների չափսը էական է թե ոչ:

Պարզաբանում N 6

Անհրաժեշտ է հստակեցնել, թե որ տեսակի հատակներին է հարցը վերաբերում:
Մալմոգրանիտե սալիկների դեպքում՝ 600x600 մմ, խեցե սալերի դեպքում ընտրությունը կկատարվի շինարարության ընթացքում:

Հարցադրում N 7

Մաշվածության դասը:

Պարզաբանում N 7

Համաձայն համապատասխան ստանդարտների (ГОСТ):

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4 դեմ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ՝

Արձանագրությունը կազմեց
հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Միրզոյան

Դ. Շատվերյան

Ա. Գրիգորյան

Հ. Գինովյան

Ն. Նիկողայան